

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská distribučná, a.s. so sídlom: Pri Rajčanke 2927/8, 010 47 Žilina
(ďalej len "navrhovateľ") dňa 12.08.2024 podal na stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

"16390 – Radôstka – Ústredie – Rekonštrukcia NNS a TS 114/ts/radostka_ustredie"

V rozsahu:

SO 01: Rekonštrukcia VNP- výmena Alfe vedenia za izolovaný kábel DISTRI 3x50+50 dl.201m, montáž nového PB VN č. 1, výmena PB VN č.4 a príslušenstva pre DISTRI kábel

SO 02: Montáž novej koncovej kioskovej trafostanice 114/ts/radostka_ustredie, VN a NN zemné prepoje s PB, uzemnenie, ZP, demontáž exist. TS ako celok

SO 03: Rek. NN vzdušného vedenia a PB, montáž novej trasy, (N)FA2X 4x120+25 tr. spolu 592m, výmena 9ks PB, montáž 2ks PB, rek. domových prípojok, dem. AlFe a AYKY vedenia

SO 04: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 14-23, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 466m, výmena 11ks PB.

SO 05: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 22-30, domové prípojky, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 308m, výmena 5ks PB.

SO 06: Montáž nového vedenia (N)FA2X 4x120+25 dl. 599m v novej trase a montáž 12ks PB od 30-43, rek. domových prípojok. Demontáž pôvodnej trasy PB+AlFe 4x35 dl.545m

líniová stavba v katastrálnom území Radôstka, obec Radôstka, okres Čadca.

Popis vedenia trasy:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Radôstka v okrese Čadca v časti ústredie v intraviláne obce (Horkovci, Panákovci, Kadašovci) a v časti obce Hulákovci v extraviláne obce. Križovať vzduchom bude miestne obecné cesty a cestu 3.triedy č.2035.

Popis stavby:

SO 01: Rekonštrukcia VNP- výmena Alfe vedenia za izolovaný kábel DISTRI 3x50+50 dl.201m, montáž nového PB VN č. 1, výmena PB VN č.4 a príslušenstva pre DISTRI kábel - Dôjde k rekonštrukcii VN vzdušnej časti podľa situačného výkresu. Od exist. ÚV (PB č.5) sa demontuje exist. Alfe vedenie po exist. 114/ts/radostka_ustredie vrátane Delta V konzol s izolátormi. Zároveň sa demontuje celá PS trafostanica ako celok vrátane základov. Z dôvodu statiky a montážnych pomerov a výšky vedenia nad terénom je potrebné vymeniť PB VN č.4 za nový JB 12/10kN. Namontujú sa 1x nový betónový stĺp JB 12/25kN a podperné body sa do vybavia príslušenstvom pre kábel DISTRI. Nový kábel dĺžky 210m/tr.201m bude typu DISTRI 3x50+50. Na PB, popr. pri PB sa naspojkuje spojkou 3xPOLJ-24/1x25-70 s novým zemným VN káblom 3xNA2XS(F)AY 1x70RM/16 12,7/22kV dl. 35m smerujúci do VN rozvádzača novej TS. Vychádzať sa bude z celkového situačného výkresu č. 1 a podľa jedno polovej schémy zapojenia. Z dôvodu ochranného pásma, budov, profilov vedení je potrebné nové podperné body namontovať-postaviť na pôvodné miesta al. podľa vytyčovacieho výkresu. Je potrebné zmerať uzemnenie daného odpojovača. V prípade

nenamerania odporu podľa výpočtov je potrebné doplniť uzemňovaciu sústavu o zemniace tyče. Vychádzať sa bude z priložených výkresov.

SO 02: Montáž novej koncovej kioskovej trafostanice 114/ts/radostka_ustredie, VN a NN zemné prepoje s PB, uzemnenie, ZP, demontáž exist. TS ako celok - Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dvojce jednokrídlových dverí, ktoré slúžia pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu, ako aj prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.

SO 03: Rek. NN vzdušného vedenia a PB, montáž novej trasy, (N)FA2X 4x120+25 tr. spolu 592m, výmena 9ks PB, montáž 2ks PB, rek. domových prípojk, dem. AlFe a AYKY vedenia - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe a AYKY vedenia od VN č.1 po PB č. 13 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po existujúcich PB alebo nových podperných bodov. Na PB 11 sa vymení VRIS1 za VRIS2, kde sa poistky nenamontujú a bude sa pokračovať dvoma súbežnými izolovanými káblami k PB č.13. Tam sa naspojkujú na pôvodné káble.

SO 04: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 14-23, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 466m, výmena 11ks PB. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe a AYKY vedenia od PB č.14 po PB č. 23 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po vymenených PB.

SO 05: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 22-30, domové prípojky, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 308m, výmena 5ks PB. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe vedenia od PB č.22 po PB č. 33 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po existujúcich PB alebo nových podperných bodov. Na PB 26 sa demontuje VRIS1. Medzi PB 28-29 bude existujúca nelegálna preložka riešená zemou zrušená. NNS bude opätovne vybudovaná v pôvodnej trase tak, ako existovala pred vybudovaním nelegálnej preložky.

SO 06: Montáž nového vedenia (N)FA2X 4x120+25 dl. 599m v novej trase a montáž 12ks PB od 30-43, rek. domových prípojk. Demontáž pôvodnej trasy PB+AlFe 4x35 dl.545m. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe vedenia od PB č.30 po PB č. 42 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po nových podperných bodov od PB č.30 až 43.

Obec Radôstka, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona **oznamuje začatie územného konania formou verejnej vyhlášky** účastníkom konania a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

V súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

15. októbra (utorok) 2024 o 14,00 hodine

so stretnutím pozvaných na pracovisku obecného úradu Obce Radôstka, Radôstka 168, 023 04 Stará Bystrica (Budova bývalej ZŠ - oproti kostolu).

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní.

V zmysle § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov návrhu možno nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v stránkové dni v čase stránkových hodín po predchádzajúcom dohovore so zodpovedným pracovníkom na t.č. 0919 385 965 alebo mailom na tomasbadik@gmail.com.

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Stavebný úrad upozorňuje, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

OBEČ RADÔSTKA
RADÔSTKA č. 51
023 04

Simona Lutišanová Matejčíková
PhDr. Simona Lutišanová Matejčíková
starostka obce

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu obce Radôstka, a zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

OBEC RADÔSTKA
RADÔSTKA č. 51
023 04

Vyvesené dňa: 09.09.2024

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Príloha: kópia situácie osadenia stavby

Rulišanova Poljudlerová

Doručí sa:

1. Úradná tabuľa, webové sídlo poverujúce orgánu – Obec Radôstka a CÚET
 - Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky - osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 34 ods. 2 stavebného zákona

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

2. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.

Na vedomie:

3. 00 151 866 - Okresný úrad Čadca
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor.
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. 31 755 194 - Krajský pamiatkový úrad Žilina
5. 00 151 866 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci
6. 42 054 575 - Správa ciest ŽSK
7. 17 335 493 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
8. 36 672 297 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie
9. 35 971 967 - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
10. 36 230 537 - Michlosky spol, s.r.o.
11. 35 910 739 - SPP-Distribúcia, a.s.
12. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.
13. 35 763 469 - Slovak Telekom, a.s.
14. 36 022 047 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
15. 35 785 217 - Energotel, a.s.

spis