

OBEC RADÔSTKA

Stavebný úrad

Radôstka 51, 023 04 Stará Bystrica

OcU-67/2025

V Radôstke 25.03.2025

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

(ďalej len "stavebník") dňa 12.03.2025 podal na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:

"16390 – Radôstka – Ústredie – Rekonštrukcia NNS a TS 114/ts/radostka_ustredie "

V rozsahu:

SO 01: Rekonštrukcia VNP- výmena Alfe vedenia za izolovaný kábel DISTRI 3x50+50 dl.201m, montáž nového PB VN č. 1, výmena PB VN č.4 a príslušenstva pre DISTRI kábel

SO 02: Montáž novej koncovkej kioskovej trafostanice 114/ts/radostka_ustredie, VN a NN zemné prepoje s PB, uzemnenie, ZP, demontáž exist. TS ako celok

SO 03: Rek. NN vzdušného vedenia a PB, montáž novej trasy, (N)FA2X 4x120+25 tr. spolu 592m, výmena 9ks PB, montáž 2ks PB, rek. domových prípojok, dem. AlFe a AYKY vedenia

SO 04: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 14-23, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 466m, výmena 11ks PB.

SO 05: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 22-30, domové prípojky, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 308m, výmena 5ks PB.

SO 06: Montáž nového vedenia (N)FA2X 4x120+25 dl. 599m v novej trase a montáž 12ks PB od 30-43, rek. domových prípojok. Demontáž pôvodnej trasy PB+AlFe 4x35 dl.545m

(ďalej len „stavba“) umiestnenej na pozemkoch: parcelné čísla registra C: 2661/1, 2661/18, 2715, 2705, 991/4, 987, 992/4, 996, 1001, 1004, 1135, 1015, 1016, 1018/1, 1017/1, 1136, 1035/21, 1027/3, 1026, 1035/2, 1035/1, 1044/1, 1064, 1166/1, 954, 956, 957, 1105/1, 432/1, 435, 436/2, 1173/1, 431, 430/1, 3630, 3629, 427/5, 3297/1, 3808, 3300/1, 3300/4, 3301, 3303/1, 3303/2, 3808, 3302, 3304/2, 3321, 3322/3, 3322/1, 3322/2, 3328/1, 3810, 3333, 3826, 3809, 3527, 3526, 3525, 2524, 3523, 3521, 3520, 3809, 3516, 3514/2, 3514/1, 3513/2, 3353, 3513/1, 3512/3, 3509, 3814, 3480/1 (registra E: 3185, 3338, 3374/15, 3374/16, 3374, 3374/26, 1282, 3677, 1292/15, 1292/4, 1291/1, 1292/28, 3688/1, 1297, 1444, 3683/2, 1441, 1442, 1451/62, 3688/2, 3685, 1397/2, 1397/3, 1398, 1399, 3685, 1402, 1365, 3686), demontáže úarclené čísla registra C: 3344, 3339, 3337, 3334, 3329, 3328/1, 3323, 3321 (registra E: 1422) v katastrálnom území Radôstka, obec Radôstka, okres Čadca.

Popis vedenia trasy:

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Radôstka v okrese Čadca v časti ústredie v intraviláne obce (Horkovci, Panákovci, Kadašovci) a v časti obce Hulákovci v extraviláne obce. Križovať vzduchom bude miestne obecné cesty a cestu 3.triedy č.2035.

Popis stavby:

SO 01: Rekonštrukcia VNP- výmena Alfe vedenia za izolovaný kábel DISTRI 3x50+50 dl.201m, montáž nového PB VN č. 1, výmena PB VN č.4 a príslušenstva pre DISTRI kábel - Dôjde k rekonštrukcii VN vzdušnej časti podľa situačného výkresu. Od exist. ÚV (PB č.5) sa demontuje exist. Alfe vedenie po exist. 114/ts/radostka_ustredie

vrátane Delta V konzol s izolátormi. Zároveň sa demontuje celá PS trafostanica ako celok vrátane základov. Z dôvodu statiky a montážnych pomerov a výšky vedenia nad terénom je potrebné vymeniť PB VN č.4 za nový JB 12/10kN. Namontujú sa 1x nový betónový stĺp JB 12/25kN a podperné body sa do vybavia príslušenstvom pre kábel DISTRI. Nový kábel dĺžky 210m/tr.201m bude typu DISTRI 3x50+50. Na PB, popr. pri PB sa naspojkuje spojkou 3xPOLJ-24/1x25-70 s novým zemným VN káblom 3xNA2XS(F)AY 1x70RM/16 12,7/22kV dl. 35m smerujúci do VN rozvádzača novej TS. Vychádzať sa bude z celkového situačného výkresu č. 1 a podľa jedno polovej schémy zapojenia. Z dôvodu ochranného pásma, budov, profilov vedení je potrebné nové podperné body namontovať-postaviť na pôvodné miesta al. podľa vytyčovacieho výkresu. Je potrebné zmerať uzemnenie daného odpojovača. V prípade nenamerania odporu podľa výpočtov je potrebné doplniť uzemňovaciu sústavu o zemniace tyče. Vychádzať sa bude z priložených výkresov.

SO 02: Montáž novej koncovej kioskovej trafostanice 114/ts/radostka_ustredie, VN a NN zemné prepoje s PB, uzemnenie, ZP, demontáž exist. TS ako celok - Stavebné teleso je monoliticky odliate zo železobetónu vysokej pevnosti. Spodná časť trafostanice /vaňa/ preberá funkciu základov, ktoré netreba vo vopred pripravenom výkope budovať, čo výrazne urýchľuje montáž celej trafostanice. V spodnej prednej časti TS sa nachádzajú otvory pre VN a NN káble tak, ako si to vyžaduje vonkajšia konfigurácia uloženia prichádzajúcich a odchádzajúcich káblových vedení. V hornej prednej časti sú dvojkrídlové dvere, pre obsluhu VN rozvádzača z vonkajšieho priestoru. Na druhej stene skeletu sú dvojce jednokrídlových dverí, ktoré slúžia pre obsluhu a ovládanie NN rozvádzača a kontrolu transformátora. Káblový priestor /vaňa/ slúži aj ako havarijná nádrž v prípade havárie olejového transformátora. Veľkosť dverí, vetracích mriežok, ako aj pôdorysné rozmery TS sú dané veľkosťou skeletu, ako aj prístrojového vybavenie podľa požiadaviek zákazníka.

SO 03: Rek. NN vzdušného vedenia a PB, montáž novej trasy, (N)FA2X 4x120+25 tr. spolu 592m, výmena 9ks PB, montáž 2ks PB, rek. domových prípojk, dem. AlFe a AYKY vedenia - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe a AYKY vedenia od VN č.1 po PB č. 13 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po existujúcich PB alebo nových podperných bodov. Na PB 11 sa vymení VRIS1 za VRIS2, kde sa poistky nenamontujú a bude sa pokračovať dvoma súbežnými izolovanými káblami k PB č.13. Tam sa naspojujú na pôvodné káble.

SO 04: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 14-23, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 466m, výmena 11ks PB. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe a AYKY vedenia od PB č.14 po PB č. 23 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po vymenených PB.

SO 05: Rek. NN vzdušného vedenia, PB od 22-30, domové prípojky, montáž (N)FA2X 4x120+25 tr.spolu 308m, výmena 5ks PB. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe vedenia od PB č.22 po PB č. 33 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po existujúcich PB alebo nových podperných bodov. Na PB 26 sa demontuje VRIS1. Medzi PB 28-29 bude existujúca nelegálna preložka riešená zemou zrušená. NNS bude opätovne vybudovaná v pôvodnej trase tak, ako existovala pred vybudovaním nelegálnej preložky.

SO 06: Montáž nového vedenia (N)FA2X 4x120+25 dl. 599m v novej trase a montáž 12ks PB od 30-43, rek. domových prípojk. Demontáž pôvodnej trasy PB+AlFe 4x35 dl.545m. - Táto časť rekonštrukcie spočíva v demontáži Alfe vedenia od PB č.30 po PB č. 42 vrátane príslušenstva a montáž nového izolovaného vedenia po nových podperných bodov od PB č.30 až 43.

Obec Radôstka, ako stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad") príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a § 5 písm. a) bod 1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 61 ods.4 stavebného zákona **oznamuje začatie stavebného konania formou verejnej vyhlášky** účastníkom konania a dotknutým orgánom osobitne obvyklou formou.

Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia

a zároveň stavebný úrad upozorňuje, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

V zmysle § 61 ods. 6 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci stavebného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na tunajšom stavebnom úrade v stránkové dni v čase stránkových hodín.

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Stavebný úrad upozorňuje, že podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, neprihliada. Územné rozhodnutie bolo vydané dňa 11.11.2024 pod číslom 313/2024, právoplatné dňa 12.12.2024, tunajším stavebným úradom.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

PhDr. Simona Lutišánová Matejčíková
starostka obce

Doručí sa vid' strana 4 tohto oznámenia.

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu obce Radôstka, a zároveň na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk v časti „Úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Doručí sa:

1. Úradná tabuľa, webové sídlo povôľujúce orgánu – Obec Radôstka a CÚET
 - Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky - osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť týmto konaním priamo dotknuté – účastníkom v zmysle § 34 ods. 2 stavebného zákona

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

2. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.

Na vedomie:

3. 00 151 866 - Okresný úrad Čadca
 - odbor starostlivosti o životné prostredie
 - pozemkový a lesný odbor.
 - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. 31 755 194 - Krajský pamiatkový úrad Žilina
5. 00 151 866 - Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci
6. 42 054 575 - Správa ciest ŽSK
7. 17 335 493 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci
8. 36 672 297 - Severoslovenské vodárne a kanalizácie
9. 35 971 967 - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
10. 36 230 537 - Michlosky spol, s.r.o.
11. 35 910 739 - SPP-Distribúcia, a.s.
12. 36 442 151 - Stredoslovenská distribučná a.s.
13. 35 763 469 - Slovak Telekom, a.s.
14. 36 022 047 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
15. 35 785 217 - Energotel, a.s.

spis